

Gliwice, dnia 06.06.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30 000 Euro

na usługę: przegląd i konserwacja zasilania UPS

(rodzaj zamówienia: ~~dostawa~~/usługa/~~roboty budowlane~~)

Przedmiot zamówienia:

Przegląd i konserwacja zasilacza UPS typu Multi Sentry MST100kV:

W ramach konserwacji urządzenia należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją,
- analiza historii zdarzeń,
- czyszczenie urządzenia,
- sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar rezystancji wewnętrznej)
- sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy,
- sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania,
- uaktualnienie firmware,
- test poprawnej pracy urządzenia,
- sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy,
- kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych,
- kontrola warunków pracy urządzenia,
- w przypadku wykrycia usterek wymagających wymiany baterii lub podzespołów urządzenia informacje o tym należy umieścić w protokole serwisu oraz przedstawić ofertę na wymianę uszkodzonych elementów.

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki – Instytut Automatyki
oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
Tel. 32 237-15-17
32 237-21-27

Dane do faktury:

Politechnika Śląska
Ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
NIP: 631-020-07-36

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- a) warunki płatności: przelewem na konto w terminie 7 dni od wystawienia faktury na podstawie wcześniej podpisanej umowy o świadczenie usługi
 - b) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: **Oferent musi posiadać autoryzację producenta urządzenia UPS oraz posiadać dostęp do oprogramowania serwisowego urządzenia.** Skan potwierdzenia dołączyć do oferty
3. Termin wykonania zamówienia:
2 tygodnie
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: **od 07.06.2017 do 20.06.2017**
Ofertę należy złożyć (*należy wybrać proponowane sposoby komunikacji*):

- a. przesłać faxem na numer: 32 237-21-27 w tytule wpisać „dotyczy projektu BioTest”
- b. w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.nierychlewska@polsl.pl
- c. osobiście: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki – Instytut Automatyki, ul. Akademicka 16 pok. 633, 44-100 Gliwice **w godz.: 8:00 do 12:00**

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **20.06.17 do godziny 12:00**

5. **Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.**

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) ~~wypełniony (i podpisany jeżeli jest to wymagane)~~ formularz oferty,
- b) inne dokumenty:
 - **oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze zleceniodawcą zgodnie z załącznikiem nr 1,**
 - **skan dokumentów potwierdzający autoryzację producenta urządzeń UPS w zakresie usług serwisowych**

7. Kryteria oceny ofert:

Pod uwagę będą brane następujące kryteria wyboru najlepszej oferty:

- a) *Cena*

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

06.06.2017 r.

Małgorzata Nierychlewska



data (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

06.06.2017 r.

.....
prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

(podpis z imienną pieczętką osoby z jednostki / komórki zamawiającej)